

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Białkowie (Nr sprawy: ZUK.ZP.1.13.2021) od jednego z wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie odnośnie zapisu wymagań OPZ, przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym:

1. Zgodnie zapisem dotyczącym wymaganych parametrów technicznych dla oczyszczalni ścieków jaką jest technologia zraszanych złóż biologicznych, w 3 osobnych zbiornikach – wypełniona złożem pasywnym. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii równoważnej w oparciu o technologie obrotowych złóż tarczowych?

Technologia złóż tarczowych wykazuje się wyższością do zapisanych w SWZ:

- pełną skutecznością oczyszczania przy niedociążeniu na poziomie 10%, co jest wysoce prawdopodobne w obiektach szkolnych,
- brakiem konieczności wymiany i czyszczenia złoża biologicznego jak w przypadku złóż pasywnych,
- brakiem utraty skuteczności oczyszczania wraz z upływem czasu oraz zarastaniem złoża biologicznego,
- brakiem odorów generowanych procesami gnicia w osadniku wstępnym przy braku dopływu ścieku.

Na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii równoważnej w oparciu o technologie obrotowych złóż tarczowych.

Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonuje stosownych zmian w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, tj.:

- a) przedłużając termin składania ofert – do **8 października 2021 r. do godz. 10.00**
- b) otwarcie ofert nastąpi w dniu **8 października 2021 r.**, o godzinie **10:30**
- c) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **6 listopada 2021 r.**

Zamawiający publikuje na stronie prowadzonego postępowania:

- 1) **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**
- 2) **Modyfikację SWZ**

Zakład Usług Komunalnych
Cybinka Sp. z o.o.
ul. Białkowska 2C, 69-108 Cybinka
Tel. 683911361, Tel 683911384
NIP 5981632155 REGON 081173810

PREZES ZARZĄDU
Patryk Rudziński

